

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ Сылвенская

средняя школа

С.А.Федурина

2014г.



ИНСТРУКЦИЯ № 138

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства Р.Ф. от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 02.12.2007 № 645 (ред.от 22.06.2010) «Об утверждении Норм пожарной безопасности работников организаций) и устанавливает нормы поведения людей и содержания территории, здания помещений МОУ Сылвенская средняя школа в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, командированных в организацию работников, обучающихся, прибывших на практику.

1.2. Все работники предприятия должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путём проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3. Лица, виновные в нарушении (выполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования пожарной безопасности по предупреждению пожара или загорания

2.1. Помещение БИЦ должно быть обеспечено исправными и пригодными к применению первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (из расчёта 1 огнетушитель на 50 квадратных метров площади). Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть перезаряжён, проведён внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

2.2. Продольные проходы между стеллажами, а также между стеллажами и стеной должны быть не менее 0,8 м шириной. Главный проход должен быть не менее 1,2 м, а проход между торцами стеллажей и стеной не менее 0,45 м шириной.

2.3 Электролампы в помещении БИЦ должны быть в плафонах закрытого типа.

2.4. Расстояние от светильников до объектов хранения должно быть не менее 0,5 метра.

2.5. В помещениях БИЦ запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- устанавливать и применять бытовые электронагревательные и электрообогревательные приборы;
- курить;
- загромождать проходы и подходы к средствам пожаротушения;
- складировать объекты хранения в проходах;
- использовать деревянные подставки, поддоны, стеллажи без обработки их защитным составом:
- вешать одежду на выключатели и розетки;
- применять открытый огонь;

- оставлять без присмотра электрооборудование (ПК, нагреватель, настольную лампу и т.д.).

2.6. Работник БИЦ обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в школе;
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту;
- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-техническому минимуму;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования руководителя учреждения.

3. Требования по действиям на случай пожара

Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах, повышение температуры и т.п.) должен:

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона 010 – сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;
- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;
- отключить от питающей электросети закреплённое электрооборудование;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих сотрудников;
- обеспечить защиту и эвакуацию людей, находящихся в БИЦ;
- при общем сигнале опасности покинуть здание.

Инструкцию разработал:

Т.Н.Порошина

С инструкцией ознакомлены:

Г.П.Лисова